

<b>Bauvorhaben:</b>	Sanierung Halle 13 und 16
<b>Vergabe:</b>	VE 01 Sanitär
<b>Vergabenummer:</b>	CP1-2018-007
<b>Bekanntmachung im EU-Amtsblatt:</b>	2018/S 244-557502
<b>Angebotsfrist endet am:</b>	22.01.2019, 12:00 Uhr

Lfd.-Nr.	gestellt am	Referenz	Frage / Anmerkung	Antwort	beantwortet am
1	08.01.2019	Leistungsverzeichnis Pos. 01.04.0012, 01.04.0001 Enthärtungsanlage	Aus dem Positionstext geht nicht eindeutig hervor was angeboten werden soll. Enthärtungsanlage oder Wärmetauscher? Eine Enthärtungsanlage für Aluminium gibt es lt. Hersteller nicht. Wir bitten um kurzfristige Rückinformation.	Es soll eine Enthärtungsanlage angeboten werden. Die Enthärtungsanlage soll das Trinkwasser aufbereiten und anschließend damit das Heizungsnetz befüllen/ nachspeisen. Das Heizungsnetz besteht aus Stahlrohren und Armaturen die mit Aluminium beschichtet sind. Laut VDI 2035 muss bei Verwendung von Aluminium- Werkstoffen der pH- Wert- Bereich 8,2-8,5 eingehalten werden. Es soll eine Enthärtungsanlage für das Heizungsnetz angeboten werden, die das Trinkwasser mit den passenden Chemikalien so aufbereitet, dass die Vorgaben eingehalten werden. Vorgabe 1: Wasserqualität < 0,11 dH Vorgabe 2 : Wasserberührende Materialien Heizungssystem aus Stahl und Aluminium => VDI 2035 pH- Wert- Bereich 8,2-8,5 Sonstige auslegungsrelevante Parameter sind in der Position angegeben.	09.01.2019
2	11.01.2019	Leistungsverzeichnis Pos. 01.09.0001	Split-Kältegerät abklemmen und Leitung entleeren. Um welches Kältemittel handelt es sich und wieviel Liter sind zu entsorgen?	Es handelt sich um handelsübliche Kältemittel und 10 Liter Kältemittel sind zu entsorgen.	11.01.2019