

Bauvorhaben:	Sanierung Halle 13 und 16
Vergabe:	VE 03 Abbruch-, Entkernungs- und Rohbauarbeiten
Vergabenummer:	CP1-2018-009
Bekanntmachung im EU-Amtsblatt:	2018/S 244-557507
Angebotsfrist endet am:	23.01.2019, 12:00 Uhr

Lfd.-Nr.	gestellt am	Referenz	Frage / Anmerkung	Antwort	beantwortet am
1	08.01.2019	Leistungsverzeichnis	Wir haben die im LV erwähnte Statik nicht gefunden, die benötigt z.B. der Schlosser für die Treppenanlagen, da in allen Positionen "entsprechend Statik" steht.	<p>Es sind vom Bieter wohl die Treppen in den Technikuntergeschossen (TU1/2) gemeint, Pos. 01.18.0008 und folgende, Gewerk Schlosser. Ausgeschrieben bzw. geplant sind Industriesystemtreppen, weil diese, nach unserer Erfahrung, wirtschaftlicher sind als Schlossereigenkonstruktionen. Die Konstruktionsart, die Statik sowie die Grundelemente von Tritten und Geländern sind in den Systemen vorgegeben.</p> <p>Ein spezielles System (wie z.B. Spreng HGT) wurde, entsprechend der generellen Festlegung, unsererseits nicht vorgegeben. In Pos. 01.18.0007 ist die Vorlage der prüffähigen Systemstatik durch den AN erfasst.</p>	09.01.2019